



OZNACZENIA

- proj. naw.bitumiczna
- proj. naw. chodnika z kostki brukowej bezfazowej gr.8cm kolor szary
- proj. naw. ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej bezfazowej gr.8cm kolor szary
- proj. naw. zjazdu z kostki brukowej bezfazowej gr.8cm kolor szary
- proj. naw. zjazdu naw. bitumiczna
- proj. krawężnik bet. 20x30cm światło12cm
- proj. krawężnik bet. 20x22cm światło 2cm
- proj. obrzeże bet.8x30cm
- proj. oświetlenie
- proj. sieć teletechniczna
- mapa sytuacyjno-wysokościowa
- numer działki
- linia granicy działki

Uwaga:

- Prace należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem branżowym TAURON DYSTRYBUCJA S.A., TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. oraz innych zainteresowanych jednostek branżowych. Należy ściśle przestrzegać warunków przedstawionych w uzgodnieniu branżowym TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nr TD/OWR/OMD/2023-06-27/0000002 z dn. 27.06.2023, uzgodnieniu z TNT .S.A z dn. 7.09.2023 sygnatura TNT/NMW/ZB/2023-09-07/2214 oraz zawartym Porozumieniem nr TNT/NMW/2119/2023 o usunięciu / przebudowy sieci oświetleniowej. Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie zapoznać się z treścią Porozumienia nr TNT/NMW/2119/2023, które znajduje się w siedzibie Zamawiającego.
- Prace należy wykonywać ręcznie przez uprawnionych i przeszkolonych wcześniej pracowników.
- W miejscach kolizji z innymi mediami na planowaną sieć kablową należy nałożyć rury osłonowe (szczegóły w dokumentacji oraz na planie zagospodarowania terenu).
- W miejscach przejść pod drogami, zjazdami na kabel należy rury osłonowe (szczegóły w dokumentacji oraz na planie zagospodarowania terenu).
- Roboty zanikowe podlegają odbiorowi.
- Zrealizowane roboty ziemne (przed zasypaniem) wymagają inwentaryzacji zdjęciowej i namiarów geodezyjnych.

Jednostka projektowa		Zamawiający /Inwestor		
				
nazwa zadania		tytuł rysunku		
Przebudowa drogi w Jazkowicach		Plan zagospodarowania terenu - branża elektryczna		
imie i nazwisko	specjalność	funkcja	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Zbigniew Kik	instalacyjna - elektryczna	projektant	OPL/1055/POOE/14	
branża	data	skala	nr rysunku	
elektryczna	XI 2023	1:500	IE.01b	