

Oława, dnia 11.03.2021 r.

PZD.251.3.2021.AK

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania pod nazwą.: „**Przebudowa drogi nr 1567D ul. Zaciszna w Oławie**”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zadane pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o udostępnienie brakujących części dokumentacji projektowej:
 - a/ opis techniczny branży drogowej,
 - b/ niweleta lub plan warstwicowy dla branży drogowej,
 - b/ projekt wykonawczy branży odwodnienia (opis techniczny, rysunki szczegółowe),
 - c/ projekt wykonawczy dla branży oświetlenie,
 - d/ projekt wykonawczy dla branży teletechnicznej - kanał technologiczny.

Odp. Uzupełnienie w załączniku „Dodatkowa dokumentacja_11.03.2021r”.

2. Z kosztorysu ofertowego wynika, że gwarancja na znak aktywny – radarowy wyświetlacz prędkości może wynosić 30 m-cy, czyli być inna niż na pozostałe roboty, (maksymalnie 60 m-cy). Prosimy o odpowiednie skorygowanie § 8 ust. 3 Wzoru Umowy oraz punktu 3 w dziale Przedmiot i termin gwarancji Karty Gwarancyjnej.

Odp. Na sam znak aktywny – radarowy gwarancja zgodnie z zapisem w kosztorysie, a pozostała całość prac zgodnie z deklaracją w ofercie.

3. Czy okres gwarancji na wykonane roboty: organizacja ruchu docelowego – oznakowanie poziome oraz na wykonanie zieleni – trawniki jest taki sam jak na pozostałe roboty tzn. maksymalnie 60 m-cy.

Odp. Zgodnie z odp. w pytaniu nr 2.

4. Prosimy o uszczegółowienie parametrów technicznych bariery drogowej oraz udostępnienie STWiORB w tym zakresie.

Odp. Bariery N2W2, dopuszcza się N2W3.

5. Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami branżowymi Gestorów sieci uzbrojenia podziemnego (PSG, ORANGE, Tauron, ZWiK)? Prosimy o udostępnienie.

Odp. Uzgodnienia w opisie w załączniku z pyt. 1.

6. Z czego wynika ilość opornika betonowego 12x25 cm w poz. 39 kosztorysu = 1196 m. Według obliczeń dla ławy betonowej w poz. 37 uwzględniono 123 m opornika 12x25 cm.

Odp. Długość opornika wynosi 123mb; należy skorygować pozycję kosztorysową nr 39; załącznik: „Skorygowany Kosztorys w poz. 39.pdf”

7. Prosimy o uszczegółowienie informacji dla znaku aktywnego – radarowego wyświetlacza prędkości: podanie rodzaju programowalnych symboli, parametrów, wymagań dotyczących sposobu komunikacji z zarządcą drogi.

Odp. Wzory, np. Uśmiech, Znak zakazu, Napis „UWAGA”, itp.; komunikacja np. Bluetooth z laptopem Zamawiającego.

8. Na czym ma polegać dwukierunkowość znaku aktywnego – radarowego wyświetlacza prędkości: czy mają to być dwa oddzielne znaki tzn. 2 wyświetlacze - osobny dla każdego kierunku, czy jeden wyświetlacz tylko z możliwością pomiaru ruchu obu kierunków?

Odp. Wyświetlacz w jedną stronę, pomiar ruchu w dwóch kierunkach, z możliwością analizy pojazdów z wyszczególnieniem każdego pojazdu, nie godzinowym.

9. Prosimy o uszczegółowienie danych dotyczących geosiatki do wzmocnienia krawędzi jezdni: rodzaj i właściwości, np. wytrzymałość na rozciąganie..

Odp. Wytrzymałość siatki 100x100 kN, siatka szklana wstępnie przesączona asfaltem.

Zamawiający nie stosuje art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa **19 marca 2021 r. o godz. 10:00** gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.