

Oława, 18.02.2025 r.

PZD.251.3.2025.AK

## **Wszyscy, którzy pobrali SWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1574D, ulica Oławska w miejscowości Jaczkowice, km 0+000 – 0+874"**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

#### **Treść wiadomości:**

1. Uprzejmie prosimy o uszczegółowienie pozycji 162 - oznakowanie aktywne. Udostępniona dokumentacja nie ujmuje takich robót.

#### **Odpowiedź:**

**Pod pozycją 162 należy rozumieć znaki aktywne z czujnikiem pieszego średnie D-6 z własnym zasilaniem solarnym lub podłączone do projektowanego oświetlenia drogowego przy przejściu dla pieszych. Lokalizacja zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.**

2. Branża drogowa. Część opisowa Projektu Wykonawczego wskazuje wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm i nośności 80 MPa zarówno dla nowej konstrukcji na poszerzeniach jak i na zjazdach bitumicznych dróg dojazdowych. STWiORB D-04.05.01 opisuje mieszankę klasy C 1,5/2,5. Przekroje konstrukcyjne wskazują mieszankę C 3/4. Kosztorys ofertowy nie precyzuje rodzaju mieszanki. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**

**Należy zastosować mieszankę klasy C 3/4.**

Zamawiający nie stosuje art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa **20 lutego 2025 r. o godz. 10:00** gdyż powyższa zmiana nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.

Z poważaniem

Dyrektor  
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie  
Wojciech Drożdżał