

Oława, dnia 25.01.2019 r.

PZD.251.2.2019.AK

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1933D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice km 0+000 ÷ 1+434**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

1. W załączonym kosztorysie w pozycjach dotyczących oznakowania poziomego zapisano:
Poz. k o . nr 27 ...“Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową - (linie P-1a, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy białej)”
Poz.k. o nr 28 ...“ Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową - (linie P-1e, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy białej)”
Poz. k.o. nr 29 ...“Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową (linie P-4, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy białej)”
Poz.k.o nr 30 ...“ Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową (linie P-13, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy białej)”

W związku z powyższymi zapisami rodzi się pytanie :

Czy znakowanie poziome ma być wykonane farbami chlorokauczukowymi cienkowarstwowo ?

Czy masami chemoutwardzalnymi ? i wtedy może być grubowarstwowe

Prosimy również o załączenie opisu do projektu DOR.

2. **Bariery ochronne** – do wyceny potrzebujemy informację - w ilu odcinkach mają być zamontowane i jakie są długości tych odcinków oraz długości odcinków początkowych i końcowych.

Odpowiedzi:

1. Oznakowanie poziome ma być wykonane **masami chemoutwardzalnymi grubowarstwowo**.
Opis do docelowej organizacji ruchu zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego.

2. Długości odcinków barier ochronnych:

- 2 x po 100,0 mb
- 2 x po 10,0 mb
- 8 odcinków początkowych i końcowych po 4,0 mb

Zamawiający nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa 04.02.2019 r. o godz. 09:55 gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Olawie

Wojciech Drożdżał