




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

VCA.532.15.2024.KK



Wg. rozdzielnika

Oława, dn. 07.10.2024 r.

Dotyczy: przebudowy obiektu mostowego nad rzeką Oława zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1570D w km 11+335 w m. Marcinkowice, gm. Oława

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Oławie zgłasza konieczność przebudowy obiektu mostowego nad rzeką Oława zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1570D w km 11+335 w m. Marcinkowice, gm. Oława. Małe światło obiektu mostowego stwarza potencjalne zagrożenie przy wysokich stanach wód. W okresie przejścia fali powodziowej w dniu 18.09.2024 r. ilość przepływającej wody nie mieściła się w świetle mostu, nastąpiło spiętrzenie wody co zagrażało samemu obiektowi mostowemu, obwałowaniom rzeki Oławy powyżej mostu, a przez to stwarzało zagrożenie dla przyległych terenów zabudowanych i gruntów rolnych. Jednocześnie informuję, że zbyt małe światło mostu było przyczyną przelania się wody przez prawy wał powyżej mostu w Marcinkowicach.

Ponadto informuję, że stan techniczny obiektu mostowego w chwili obecnej jest moim zdaniem zły. Na załączonych zdjęciach widać liczne głębokie spękania konstrukcji betonowych.

Informuję również, że w trakcie przepływu wód powodziowych na bieżąco były usuwane kłody drzew i inne nieczystości ze stanowiska powyżej mostu. W dniu 7 października 2024 r. dokonano oględzin mostu i stwierdzono nieznaczne ilości trzciny i innych nieczystości zlokalizowanych na filarze mostu od strony górnej wody (załączono dokumentację fotograficzną).

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Oławie

Klaudia Kutera

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie;
2. Starosta Powiatu Oławskiego.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Oławie;
2. Wójt Gminy w Oławie;
3. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
4. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu;
5. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Oławie a/a.

Sprawę prowadzi: Klaudia Kutera email: klaudia.kutera@wody.gov.pl tel. 607 284 376