

PZD.251.14.2025.AK

Oława, 29.09.2025 r.

Wszyscy, którzy pobrali SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej w m. Grędzina, dł. 1514mb”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wiadomości i odpowiedź:

Kosztorys ofertowy zakłada wykonanie " Nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o gr. od 6 do 8 cm układana jedną (np. typu JENA) lub dwoma warstwami (wyrównawcza i ścieralna-4cm). [Do obliczeń przyjęto warstwę wyrównawczą gr. 3cm i ścieralną o gr. 4 cm] Szer. zmienna 5,0-5,8m. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wykonać warstwę ścieralną gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S czy z mastyksu grysowego SMA 11 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S i z mastyksu grysowego SMA 11

Zamawiający nie stosuje art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa **06 października 2025 r. o godz. 10:00** gdyż powyższa zmiana nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.

Z poważaniem

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie
Wojciech Drożdżał

Sprawę prowadzi: Anna Kurylak
tel. 71 303 30 19, e-mail: anna.kurylak@pzd-olawa.pl