

Oława, 09.06.2026 r.

PZD.251.13.2026.AK

Wszyscy, którzy pobrali SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1598 D Kurzątkowice - Kończyce dł. 1,570 km droga transportu rolnego”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wiadomości:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki mineralno -cementowo -emulsyjnej (MCE) zgodnie z Instrukcją projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej, 12 maja 2019.

Odpowiedź:

Tak

2. Prosimy o przekazanie opinii geotechnicznej dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Inwestor nie dysponuje opinią geotechniczną. Opracowanie recepty technologicznej należy do Wykonawcy.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy do warstwy SMA11 należy zastosować asfalt 50/70 czy np. PMB 45/80-55 ?

Odpowiedź:

Można zastosować obydwie

Zamawiający nie stosuje art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa **16 czerwca 2026 r. o godz. 10:00** gdyż powyższa zmiana nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.

Z poważaniem

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie
Wojciech Drożdżał