

PZD.251.1.2015.AK

Oława, dnia 19.02.2015 r.

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **„Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi wojewódzkiej 396 do miejsca zakończenia realizacji projektu P-3/2014**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

6. Prosimy o uszczegółowienie rodzaju asfaltu i podanie jego uziarnienia.
7. Prosimy o podanie wielkości znaków zastosowanych w organizacji docelowej oraz czy konieczne jest wykonanie tablic z folii III generacji, czy można je wykonać z folii II generacji?

Odpowiedzi:

Ad. 6

Masa SMA 0/8 mm, 70/100

Warstwa wiążąca i wyrównawcza AC 0/11,2 mm, 50/70

Ad. 7

Znaki średnie, folia III generacji

Zamawiający nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) tj. nie przedłuża terminu składnia ofert, który upływa **26.02.2015 r. o godz. 09:55** gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

K I E R O W N I K
Powiatowego Zarządu Drógowego
W O Ł A W I E

Wojciech Drożdżał