

PZD.251.1.2015.AK

Oława, dnia 23.02.2015 r.

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „**Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi wojewódzkiej 396 do miejsca zakończenia realizacji projektu P-3/2014**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

32. Prosimy o zmianę rodzaju asfaltu dla warstwy SMA 8 KR4 z 70/100 na PMB 45/80-55 ze względu na możliwość zapewnienia odpowiednich właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zgodności z Wytycznymi Technicznymi WT2:2010 tabl.24.

33. Prosimy o zmianę rodzaju asfaltu dla warstwy wyrównawczej AC 11 W KR4 z 50/70 na 35/50 ze względu na możliwość zapewnienia lepszych właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.

Odpowiedzi:


Ad. 32

Dla warstwy SMA 0/8 mm rodzaj asfaltu zgodnie z tabelą nr 24 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe – 50/70, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65.

Ad. 33

Dla warstwy wyrównawczej AC 0/11,2 mm rodzaj asfaltu - 35/50 lub 50/70.

Zamawiający nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa **26.02.2015 r. o godz. 09:55** gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drógowego
W OŁAWIE

Wojciech Drożdżał