

PZD.251.1.2020.AK

Oława, dnia 05.02.2020 r.

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1565D (Jaczkowice – Godzinowice – Niwnik – granica Powiatu) Etap II – od km 4+069 do granicy Powiatu**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadane pytania i odpowiedzi:

1. Czy Wykonawca powinien doliczyć do oferty wycinkę drzew w miejscowości Siecieborowice pod budowę chodnika?

Odp. Nie – wycinka drzew w miejscowości Siecieborowice po stronie Zamawiającego.

2. Wymagania Techniczne WT-2 2014 ani STWiRB D-05.03.13a nie wskazują wymaganych właściwości mieszanki SMA 11 dla kategorii ruchu KR2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę mieszanki warstwy ścieralnej na AC 11 S KR 2 ? Jest to rozwiązanie typowe i tańsze dla kategorii ruchu KR2.

Odp. Nie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę mieszanki warstwy ścieralnej na AC 11 S KR 2.


3. Prosimy o uzupełnienie STWiRB D-05.03.13a tablica 18 o wymagane właściwości dla mieszanki SMA 11 KR 2.

Odp. Mieszankę SMA 11 należy wykonać dla kategorii ruchu KR 3.

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację techniczną na warstwy podbudowy.

Odp. Specyfikacja zostanie uzupełniona.

Zamawiający nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa **11.02.2020 r. o godz. 09:55** gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie

Wojciech Drożdżał