

Oława, dnia 31.01.2019 r.

PZD.251.4.2019.AK

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1565D Jaczkowice – Siecieborowice – gr. Powiatu – Etap I dł. 3,730 km**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

1. Prosimy o wskazanie parametrów technicznych znaku aktywnego, takich jak m.in.:
 - zasięg pomiarowy
 - zakres mierzonej prędkości
 - wysokość cyfr prędkości
 - klasa luminacjiProsimy również o informacje, czy znak ma być pojedynczy, czy podwójny.
2. Prosimy o podanie sposobu montażu znaku aktywnego. Czy Zamawiający wymaga postawienia wysięgnika nad jezdnią (jeśli tak – czy będzie dłuższy niż 6m), czy może znak ma być zamontowany na pojedynczym słupie bez wysięgnika w poboczu? Prosimy o wskazanie miejsca montażu. Zgodnie z odpowiedzią nr 22 z dnia 28.01.2019r., „znak należy posadowić zgodnie z instrukcją montażu znaku, wytycznymi producenta znaku”, jednak aby dobrać opracowany przez producenta schemat montażowy, odpowiedni typ radaru/znaku aktywnego niezbędne są podstawowe wytyczne – jak np. długość wysięgnika (jeśli występuje), gdyż ona predysponuje rodzaj fundamentu.


Odpowiedzi:

1. Parametry techniczne znaku aktywnego:
 - zasięg pomiarowy - min. 80,0 m,
 - zakres mierzonej prędkości – co najmniej pomiędzy 10 a 150 km/h
 - wysokość cyfr prędkości, klasa luminacji – zapewniający odczyt z 80,0 m

Znak pojedynczy z analizą ruchu w dwóch kierunkach.

2. Montaż znaku nie może zawężyć skrajni drogowej tj.: nad jezdnią min. 4,60 m i/lub 1,0 m od krawędzi jezdni.
Zaleca się montaż w poboczu drogi.
Znaki będą usytuowane na wlocie do m. Godzinowice i Niwnik. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona w trakcie wykonywania prac.

Zamawiający nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa 14.02.2019 r. o godz. 09:55 gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

z up. Kierownika PZD w Oławie

Maria Buczek
Główny Księgowy