

PZD.251.3.2017.AK

Oława, dnia 23.03.2017 r.

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „**Usprawnienie połączenia tranzytowego od Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Jelcz – Laskowice) do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1545D w m. Miłoszyce km 0+057 – 0+742 – Etap 1**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:


Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału ma zostać wykonana nawierzchnia zatoki autobusowej? W kosztorysie ofertowym poz. 48 d. przewidziana jest nawierzchnia z kostki kamiennej wys 8/11 cm, natomiast w Projekcie Zagospodarowania Terenu pkt. 8.3 – „Nawierzchnia zatoki autobusowej” przewidziana jest kostka betonowa wibroprasowana jasnoszara o wym. 20x10x8 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z kosztorysem ofertowym nawierzchnia zatoki autobusowej ma zostać wykonana z kostki kamiennej 8/11 (wymóg konserwatora zabytków).

Pozostałe nawierzchnie chodników i zjazdów powinny być wykonane z kostki betonowej typ. Starobruk gr. 8 cm

Zamawiający nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa **28.03.2017 r. o godz. 09:55** gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego

Wojciech Drożdżał