

PZD.251.1.2016.AK

Oława, dnia 18.01.2016 r.

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „**Usprawnienie połączenia tranzytowego od drogi A-4, przez miasto Oława do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1538 D i 1466 D na terenie gminy Jelcz – Laskowice – km 2+965 – 7+268 długość – 4,303 km**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

1. W kosztorysie ofertowym widnieje zapis:
„Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową - (linie P-3a, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy białej)”
Natomiast w opisie technicznym zapisano, że należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe
W związku z tym pytanie:
Czy oznakowanie poziome ma być jako cienkowarstwowe czy grubowarstwowe?
2. Prosimy również o informację nt. poręczy ochronnych. Proszę o załączenie wzoru takiej barierki. W załączonym kosztorysie napisane jest, że mają być 4 sztuki każda po 6mb (z tak szerokimi barierkami jeszcze się nie spotkaliśmy) proszę o doprecyzowanie i ewentualne podanie nazwy producenta, bo wszystkie, które są na rynku są dł. 4m.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Ad. 2

Poręcze olsztyńskie dł. 2m moduł po 3 szt.

Zamawiający nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa **26.01.2016 r. o godz. 09:55** gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego
W OŁAWIE
Wojciech Drożdżał